OMNIA M 3.2

Bombas Aerotérmicas para Climatización (Calor/Frio) y generación de ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Datos solicitud subvención

MÓDELOS	OMNIA M 3.2 4	OMNIA M 3.2 6	OMNIA M 3.2 8	OMNIA M 3.2 10	OMNIA M 3.2 12	OMNIA M 3.2 14	OMNIA M 3.2 16	OMNIA M 3.2 16T
TECNOLOGÍA	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia
FABRICANTE/ MARCA	Ferroli	Ferroli	Ferroli	Ferroli	Ferroli	Ferroli	Ferroli	Ferroli
Potencia de la instalación de generación (kW)	4,2	6,35	8,4	10	12,1	14,5	15,9	15,9
Energia anual estimada producida por la instalación (kWh)	11267	12441	16451	17387	22451	24435	26406	26453
Potencia de la instalación de generación de calefacción (kW)	4,2	6,35	8,4	10	12,1	14,5	15,9	15,9
Energia anual estimada producida en calefacción (kWh)	7511	8294	10967	11591	14967	16290	17604	17635
Rendimiento SPF en calefacción	6,52	6,63	6,99	7,12	6,53	6,63	6,33	6,33
Potencia de la instalación de generación de refrigeración (kW)	4,7	6,5	7,45	8,2	11,5	12,4	14	14
Energia anual estimada producida en refrigeración (kWh)	3756	4147	5484	5796	7484	8145	8802	8818
Rendimiento SPF en refrigeración	4,99	5,34	5,83	5,98	4,89	4,86	4,69	4,67
Potencia de la instalación de generación de Agua Caliente Sanitaria (ACS) (kW)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Energia anual estimada producida en ACS (kWh)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Rendimiento SPF en ACS	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Documentos a aportar	Keymark Ficha Técnica	Keymark Ficha Técnica	Keymark Ficha Técnica	Keymark Ficha Técnica	Keymark Ficha Técnica	Keymark Ficha Técnica	Keymark Ficha Técnica	Keymark Ficha Técnica